

Beratung und Beschlussempfehlung über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Installation einer Lüftungsanlage im Krippengebäude Schweiburg

Beratungsablauf:		
26.11.2019	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	Vorbereitung
05.12.2019	Wirtschafts- und Finanzausschuss	Vorbereitung
12.12.2019	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
18.12.2019	Gemeinderat	Entscheidung

Der Krippenneubau in Schweiburg ist im Mai 2019 fertiggestellt worden. Bei den Neubauplanungen ist keine Lüftungsanlage zur automatischen Be- und Entlüftung vorgesehen gewesen, da davon ausgegangen wurde, dass die Be- und Entlüftung über das Öffnen der Fenster ausreicht.

Im Herbst 2019, nach Beendigung der Baumaßnahmen und Beginn des Krippenbetriebes sind Luftfeuchtigkeitsmessungen in den Räumen der Krippe Schweiburg durchgeführt worden, da die dort beschäftigten Mitarbeiter, das Raumklima als unangenehm wahrgenommen haben. Die durchgeführten Luftfeuchtigkeitsmessungen haben trotz mehrfachem, täglichen „querlüften“, sehr hohe Luftfeuchtwerte ausgewiesen, wodurch die Gefahr der Schimmelpilzbildung gegeben ist. Um eine solche Schimmelpilzbildung zu vermeiden, sind derzeit, in den Abendstunden, Bautrockner im Betrieb, um die Luftfeuchtigkeit nicht extrem ansteigen zu lassen und somit einer Schimmelpilzbildung vorzubeugen.

Zudem werden die Räumlichkeiten konsequent mehrfach am Tag durch das dortige Personal stoßgelüftet, um die Luftfeuchtigkeit im Gebäude gering zu halten.

Da der Einsatz von Bautrocknern jedoch keine Langzeitlösung sein kann und kurzfristig mit keiner Besserung gerechnet werden kann, ist die Installation einer kontrollierten Lüftungsanlage zur Be- und Entlüftung erforderlich, um die Feuchtigkeitswerte entsprechend der DIN-Vorschrift einhalten zu können. Gespräche mit Fachleuten haben dies bestätigt.

Für die Installation einer solchen erforderlichen automatischen Lüftungsanlage sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- Euro im investiven Haushalt 2020 einzustellen, um ein akzeptables Raumklima herzustellen sowie eine Schimmelpilzbildung zu verhindern.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt empfiehlt dem Rat der Gemeinde, Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- Euro zur Installation einer Lüftungsanlage im Krippengebäude Schweiburg im Haushaltsjahr 2020 bereitzustellen.